


2018 年第二学期动力科第十三、十四周工作简报

1、2018 年 6 月 20 日雁塔校区 1 号配电室高压自流平和无功补偿柜无法工作，中心主任、副主任到达现场，排查问题，针对故障原因，请示领导，及时完成抢修及配件的更换维修处理。



2、根据财务处反馈的信息，对商户、施工单位 5 月欠费的通知追缴等工作。

施工单位	18年6月份总计	18年5月份总计	16年6-12月总计	17年7-12月总计	18年1-3月总计	17年总计
陕十建	5,150.00	605.00				
西安建筑总公司(文体馆)	45,985.00	54,760.00				
十一建(11号楼)2标施工区	19,850.00	21,200.00				
长风建设(1标准生活区)(1标施工区)	22,595.00	20,080.00				
陕三建(3标段)	8,060.00	7,225.00				
联通营业厅	191.25					
四号浴室	45,864.60					
超市照明,超市空调	2,677.50					
文化新天地	2,278.75					
复印店	700.00					
移动营业厅	338.75	1,173.75				
616调度	2,758.00					
永光眼镜	222.50	203.75				
移动公司校医院基站		4,343.75				
移动公司1号公寓基站		4,752.50				
移动公司3号公寓基站		321.25				
移动公司5号公寓基站		2,550.00				
图书馆电信机房		2,486.25				
电信公司百花园基站		1,680.00				
联通公司校医院基站		382.50				
联通公司行政楼基站		1,470.00				
雁塔校区学生公寓			34,819.61			
雁塔校区饮食中心			29,789.60			
雁塔校区幼儿园			23,425.43			
八建工建				49,538.00	39,589.50	
陕西中辉建设工程有限公司					6,240.00	6,720.00
西安立豪装饰有限公司					18,996.50	21,598.00
陕西中龙海建设集团					14,300.00	9,262.00
陕西鑫泰装饰有限公司					16,080.00	57,120.00
歌德语言中心				5,960.38	3,153.38	
继教院			17,420.40	18,945.65		
培训部			27,096.30	14,010.15	10,310.30	
中天工地				71,356.50	47,756.50	

一、雁塔校区


1、雁塔校区维修班维修人员协助对海绵城市工程加装空开接电，汉学院更换拖把池等维修工作。



2、雁塔校区维修班组织人员对雁塔校区图书馆插座更换、补装插座、住户家里安装插座等进行维修处理。



3、雁塔校区维修班对 1、2 号楼下水堵塞进行清理工作处理。



二、长安校区

1、家属区 14 号楼楼一楼往外渗水，维修人员排查后发现下水沟道无下水管，经过一个星期的抢修，已完成维修处理工作。



2、1 号公寓楼顶主管道爆，维修班组织人员加班加点进行抢修工作。




3、维修班加班对地下水泵房更换。



4、维修班 6 月对路灯进行排查，排查后对活动中心进行路灯维修。



5、维修班 6 月进行各区域设施、设备进行安全排查后对教师休息室更换饮水机插座，教学楼 E 区 411 安装空调插座，教学楼 E 区办公室更换灯管，五号门换线、修射灯，浴室排查维修更换刷卡机、浴室维修灯泡，教学楼 A 区更换感应水龙头，实验楼西边换消防栓等维修处理。





2018年6月21日